

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

24260041000121330291

Предписание № 24260041000121330291-1-1  
Дата первой версии 29.04.2026, 20:17 (МСК)  
Дата последней версии 29.04.2026, 06:25 (МСК)



Версия 2

Контрольный (надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

г Красноярск, ул Каратанова, д 21

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРАЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Красноярский край, м.о. Канский, д. Ашкаул, ул Кирова, зд.25

Тип

Юридические лица

ИНН

2450015201

ОГРН

1022401359672

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания

29.04.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	в ванне для мытья круп смеситель находится в неисправном состоянии (протекает);
Устранить до	29.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №2</b>	Не устранено
Текст нарушения	-- в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии девочек раковина для мытья рук имеет следы ржавчины, требуется замена;
Устранить до	29.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №3</b>	Не устранено
Текст нарушения	- в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалете для девочек на 3 этаже, в туалете персонала в раковине для мытья рук смеситель находится в неисправном состоянии;
Устранить до	29.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №4</b>	Не устранено
Текст нарушения	- в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в кабинете 3-11 в раковине для мытья рук отсутствует смеситель;
Устранить до	29.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №5</b>	Не устранено
Текст нарушения	- в нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах имеется не исправное искусственное освещение (кабинет истории № 2-08, кабинет технологии девочек, кабинете информатике; 3-09 кабинет русского языка; рекреации 2 и 3 этажей имеются не горящие лампы;
Устранить до	29.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №6</b>	Не устранено
Текст нарушения	- в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в коридоре 2 этажа используются люминесцентные лампы открытого типа, что не обеспечивает безопасность детей и персонала;

Устранить до 29.04.2027  
Планируемый способ устранения нарушения Представление документа

**Нарушение №7**

Не устранено

Текст нарушения - в нарушение требований п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 на момент проверки овощи (картофель, морковь, капуста) хранятся в подвальном помещении на территории общеобразовательного учреждения, на потолке наблюдаются изморозь, деревянный пол метами отсутствует, стены имеют следы поражения плесени и грибка;

Устранить до 29.04.2027  
Планируемый способ устранения нарушения Представление документа

**2. Документ № 28 от 28.09.2020**

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Подпункт 2.4.6.2., Пункт 2.4.**

**Обязательное требование №1**

Холодильное оборудование должно быть исправным

**Нарушение №1**

Не устранено

Текст нарушения пищеблок не обеспечен достаточным количеством холодильного оборудования, ларь для хранения птицы находится в неисправном состоянии.

Устранить до 29.04.2027  
Планируемый способ устранения нарушения Представление документа

**Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.**

**Обязательное требование №1**

Полы не должны иметь дефектов

**Нарушение №1**

Не устранено

Текст нарушения на пищеблоке в горячем цехе полы имеют большой уклон, краска отслоилась, что не исключает травматизм среди персонала, и не допускает проведение качественной влажной уборки;

Устранить до 29.04.2027  
Планируемый способ устранения нарушения Представление документа

### Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.

#### Обязательное требование №1

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения из-за течи кровли отделка стен и потолков имеет следы протекания в кабинете 3-13, в рекреации 3 и 2 этажей;

Устранить до 29.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения Представление документа

##### Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения в кабинете 1-3 на потолке имеются следы протекания.

Устранить до 29.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения  
1. Представление документа  
2. Представление фотоматериалов

### Подпункт 2.4.3., Пункт 2.4.

#### Обязательное требование №1

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования)

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения в кабинете английского языка 2-07, кабинете математике 3-11, кабинете 3-12 русского языка учебная мебель с нарушенной боковой отделкой;

Устранить до 29.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения Представление документа

#### Подписи и отметки

ФИО подписавшего  
предписание

Хорохордин Владислав Викторович


Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Уведомление  
контролируемого лица о  
предписании

Региональный портал госуслуг

29.04.2026

**Обжалование:** В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 29.04.2026, 06:25 (МСК)

Сертификат

97036935367898007868478414381942391507

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.